



Wann kommt der Schornsteinfeger ?

Stand: März 2012

	Sicherheitsprüfung nach Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO)	Emissionsmessung nach Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV)		Feuerstättenschau nach Schornsteinfegergesetz (SchfG)
		Anlagenalter: bis zu 12 Jahren	Anlagenalter: älter als 12 Jahre	
Öl-Brennwertkessel	alle 2 Jahre*	alle 3 Jahre	alle 2 Jahre	alle 5 Jahre
Öl-Standardkessel, Öl-Niedertemperaturkessel	jährlich*	alle 3 Jahre	alle 2 Jahre	alle 5 Jahre

Grafik: IWO

*Bei Verwendung von schwefelarmen Heizöl und raumluftunabhängigen Betrieb wird im zweijährlichen Turnus überprüft.

Weitere Infos unter www.oelheizung.info/schornsteinfeger